



(00)659007734512658215



ZGK Dobrzany

72. 11. 2019

WPLYNEŁO

670/2019

PSSE-NHK-4101-38/5026 /19

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

ul. Czarnieckiego 34

73-110 Stargard

tel. 91 56126 10, fax 91 56126 13

e- mail: [psse.stargard@pis.gov.pl](mailto:psse.stargard@pis.gov.pl)

[www.pssestargard.pis.gov.pl](http://www.pssestargard.pis.gov.pl)

Stargard. 10.11.2019r.

## Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego - Kozy gm. Dobrzany

Na podstawie:

1. art. 4, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 59),
2. § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294),
3. Sprawozdań z badań nr Sp/BM/PW/3064/19 z dnia 12.11.2019r., Spr/ŚR/K/2325/19 z dnia 14.11.2019r. wykonanych przez Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie nr akredytacji AB 515:
  - Data pobrania próbki: 06.11.2019r.
  - Miejsce pobrania próbki: Wodociąg Kozy gm. Dobrzany – budynek Stacji Uzdatniania Wody – zawór z wodą uzdatnioną wprowadzaną do sieci.
  - Zarządca urządzeń wodociągowych: Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobzranach ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany
  - Rodzaj kontroli: nadzór sanitarny PPIS w Stargardzie.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie**  
**stwierdza przydatność wody do spożycia** będącej źródłem zaopatrzenia  
**mieszkańców miejscowości Dobrzany, Kozy gm. Dobrzany**

Próbkę wody zbadano w zakresie parametrów: ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii Escherichia coli, liczba enterokoków kałowych, mętność, barwa, zapach, przewodność elektryczna, pH, smak, jon amonu, żelazo, mangan. Analiza wyników badania wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej  
ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany
2. aa

Do wiadomości:

1. Burmistrz Dobzran  
ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany (ePUAP)
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Stargardzie  
ul. Broniewskiego 1, 73-110 Stargard (ePUAP)

PANSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Stargardzie  
*mgr inż. Waldemar Kulpa*