

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 2239/20**

ZLECENIODAWCA	Gmina Dobrzany Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobzranach Ul. Staszica 1 ; 72-130 Dobrzany		
Identyfikacja miejsca pobrania	SUW LUTKOWO, punkt pobrania wody uzdatnionej – kurek.		
Rodzaj próbki	Woda do spożycia	Stan dostarczonej próbki	Bez zastrzeżeń
Rodzaj monitoringu	Badania własne		
Numer próbki	2239/20	Nr protokołu pobrania	1247/20
Próbka pobrana zgodnie z normą	PN ISO 5667-5:2017-10 <sup>AZ</sup>	Próbka pobrana i dostarczona przez	Joanna Olejnik / LabStar
Data / godz. pobrania	05.08.2020 godz. 11.00	Data /godz. przyjęcia próbki	05.08.2020 godz.13.00
Data rozpoczęcia badania	05.08.2020	Data zakończenia badania	05.08.2020

**WYNIKI BADAŃ**

Lp	Badany parametr	Metoda badawcza	Status	Jednostka	Wynik badania	Wymagania 1)	Parametr zgodny / niezgodny 2)
1.	Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	A,Z	NTU	(0,52±0,13)	3)	zgodny
2.	Żelazo	PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016	A,Z	µg/l	(96±8)	200	zgodny

**UWAGI:**

„A”-metoda objęta zakresem akredytacji PCA.

„Z”-metoda objęta systemem jakości, zatwierdzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie, nr Decyzji HK.904.4.2020 z dnia 29.06.2020r.

1) Podstawa oceny zgodności z wymaganiami: Rozporządzenie Ministra Zdrowia Dz.U. poz. 2294 z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi.

2) Stwierdzenie zgodności z wymaganiami zgodne z pkt.4.2.1 ILAC-G8/2019. Stwierdzenie zgodności uwzględnione jest przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2 wraz z etapem pobierania próbek.

3) Akceptowalny przez klientów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1.

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.

Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

Sprawozdanie zawiera 1 ponumerowaną stronę.

Data sporządzenia sprawozdania:

05.08.2020

Imię i nazwisko oraz podpis osoby autoryzującej i zatwierdzającej sprawozdanie z badań:

Kierownik ds. Jakości / Joanna Olejnik



.....KONIEC SPRAWOZDANIA.....