




Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
ul. Czarnieckiego 34  
73-110 Stargard

e-mail: [psse.stargard@pis.gov.pl](mailto:psse.stargard@pis.gov.pl)  
[www.pssestargard.pis.gov.pl](http://www.pssestargard.pis.gov.pl)



HK. 903.1.131.2021

Stargard 28.06.2021r.

### Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urzędnia wodociągowego - Szadzko gm. Dobrzany

Na podstawie:

1. art. 4, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 195),
2. § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294),
3. Sprawozdań z badań nr Sp/BM/PW/623Q/21 z dnia 13.05.2021r., Spr/ŚR/K/670-Q/21 z dnia 18.05.2021r., wykonanych przez Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie nr akredytacji AB 515
  - Data pobrania próbki: 10.05.2021r.
  - Miejsce pobrania próbki: Wodociąg Szadzko gm. Dobrzany – Szadzko 4 – budynek sklepu – zawór za wodomierzem głównym na zapleczu
  - Zarządca urządzeń wodociągowych: Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobznanach ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany.
  - Rodzaj kontroli: nadzór sanitarny PPIS w Stargardzie

### Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie stwierdza przydatność wody do spożycia będącej źródłem zaopatrzenia miejscowości Szadzko i Odargowo gm. Dobrzany

Próbkę wody zbadano w zakresie parametrów: ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h, liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii Escherichia coli, liczba enterokoków kałowych, mętność, barwa, zapach, przewodność elektryczna, pH, smak, jon amonu, żelazo, mangan.

Analiza wyników badania wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Stargardzie  
mgr inż. Waldemar Kulpa

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej  
ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany
2. aa

Do wiadomości:

1. Burmistrz Dobznan  
ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany (ePUAP)
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Stargardzie  
ul. Broniewskiego 1, 73-110 Stargard (ePUAP)




Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

ul. Czarnieckiego 34

73-110 Stargard

e- mail: [psse.stargard@pis.gov.pl](mailto:psse.stargard@pis.gov.pl)

[www.pssestargard.pis.gov.pl](http://www.pssestargard.pis.gov.pl)



HK. 903.1.142.2021

### Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urzędzenia wodociągowego - Kozy gm. Dobrzany

Na podstawie:

1. art. 4, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 195),
2. § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294),
3. Sprawozdań z badań nr Sp/BM/PW/766Q/21 z dnia 10.06.2021r., Spr/ŚR/K/802-Q/21 z dnia 16.06.2021r. wykonanych przez Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Szczecinie nr akredytacji AB 515:
  - Data pobrania próbki: 07.06.2021r.
  - Miejsce pobrania próbki: Wodociąg Kozy gm. Dobrzany – Kozy budynek SUW – zawór z wodą wprowadzaną do sieci.
  - Zarządca urzędzeń wodociągowych: Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobznanach ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany.
  - Rodzaj kontroli: nadzór sanitarny PPIS w Stargardzie.

### Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie stwierdza przydatność wody do spożycia będącej źródłem zaopatrzenia miejscowości Kozy i Dobrzany gm. Dobrzany

Próbkę wody zbadano w zakresie parametrów: ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h, liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii Escherichia coli, liczba enterokoków kałowych, mętność, barwa, zapach, przewodność elektryczna, pH, smak, jon amonu, żelazo, mangan.

Analiza wyników badania wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Zastępca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Stargardzie  
*E. Palusz*  
dr nauk med. Elżbieta Król-Pakulska

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej  
ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany
2. aa

Do wiadomości:

1. Burmistrz Dobznan  
ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany (ePUAP)
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Stargardzie  
ul. Broniewskiego 1, 73-110 Stargard (ePUAP)



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
ul. Czarnieckiego 34  
73-110 Stargard  
e- mail: [psse.stargard@pis.gov.pl](mailto:psse.stargard@pis.gov.pl)  
[www.pssestargard.pis.gov.pl](http://www.pssestargard.pis.gov.pl)

HK. 903.1.144.2021

Stargard 06.07.2021r.

### **Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urzędzenia wodociągowego - Lutkowo gm. Dobrzany**

Na podstawie:

1. art. 4, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 195),
2. § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294),
3. Sprawozdań z badań nr Sp/BM/PW/765Q/21 z dnia 10.06.2021r., Spr/ŚR/K/801-Q/21 z dnia 16.06.2021r. wykonanych przez Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Szczecinie nr akredytacji AB 515:
  - Data pobrania próbki: 07.06.2021r.
  - Miejsce pobrania próbki: Wodociąg Lutkowo gm. Dobrzany – Lutkowo 58 – budynek mieszkalny – zawór za wodomierzem głównym w kuchni.
  - Zarządca urzędzeń wodociągowych: Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobznanach ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany.
  - Rodzaj kontroli: nadzór sanitarny PPIS w Stargardzie.

### **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie stwierdza przydatność wody do spożycia będącej źródłem zaopatrzenia miejscowości Lutkowo, Mosina i Kępno gm. Dobrzany**

Próbkę wody zbadano w zakresie parametrów: ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h, liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii Escherichia coli, liczba enterokoków kałowych, mętność, barwa, zapach, przewodność elektryczna, pH, smak, jon amonu, żelazo, mangan. Analiza wyników badania wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Zastępca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Stargardzie  
*E. Palusz*  
dr nauk med. Elżbieta Król-Pakułska

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej  
ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany
2. aa

Do wiadomości:

1. Burmistrz Dobznan  
ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany (ePUAP)
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Stargardzie  
ul. Broniewskiego 1, 73-110 Stargard (ePUAP)



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
ul. Czarnieckiego 34  
73-110 Stargard

274/2021 e-mail: [psse.stargard@pis.gov.pl](mailto:psse.stargard@pis.gov.pl)  
[www.pssestargard.pis.gov.pl](http://www.pssestargard.pis.gov.pl)

ZGK Dobrzany

09.07.2021

WPLYNEŁO

HK. 903.1.142.2021

Stargard 06.07.2021r.

### Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urzędnia wodociągowego - Kozy gm. Dobrzany

Na podstawie:

1. art. 4, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 195),
2. § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294),
3. Sprawozdań z badań nr Sp/BM/PW/766Q/21 z dnia 10.06.2021r., Spr/ŚR/K/802-Q/21 z dnia 16.06.2021r. wykonanych przez Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Szczecinie nr akredytacji AB 515:
  - Data pobrania próbki: 07.06.2021r.
  - Miejsce pobrania próbki: Wodociąg Kozy gm. Dobrzany – Kozy budynek SUW – zawór z wodą wprowadzaną do sieci.
  - Zarządca urządzeń wodociągowych: Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrzanych ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany.
  - Rodzaj kontroli: nadzór sanitarny PPIS w Stargardzie.

### Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie stwierdza przydatność wody do spożycia będącej źródłem zaopatrzenia miejscowości Kozy i Dobrzany gm. Dobrzany

Próbkę wody zbadano w zakresie parametrów: ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h, liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii Escherichia coli, liczba enterokoków kałowych, mętność, barwa, zapach, przewodność elektryczna, pH, smak, jon amonu, żelazo, mangan. Analiza wyników badania wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Zastępca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Stargardzie  
*E. Pakulsk*  
dr nauk med. Elżbieta Król-Pakulska

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej  
ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany
2. aa


Do wiadomości:

1. Burmistrz Dobrzan  
ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany (ePUAP)
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Stargardzie  
ul. Broniewskiego 1, 73-110 Stargard (ePUAP)



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
ul. Czarnieckiego 34  
73-110 Stargard  
e- mail: [psse.stargard@pis.gov.pl](mailto:psse.stargard@pis.gov.pl)  
[www.pssestargard.pis.gov.pl](http://www.pssestargard.pis.gov.pl)

HK. 903.1.145.2021



Stargard 06.07.2021r.

### Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urzędzenia wodociągowego - Biała gm. Dobrzany

Na podstawie:

1. art. 4, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 195),
2. § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294),
3. Sprawozdań z badań nr Sp/BM/PW/764Q/21 z dnia 10.06.2021r., Spr/ŚR/K/800-Q/21 z dnia 16.06.2021r. wykonanych przez Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Szczecinie nr akredytacji AB 515:
  - Data pobrania próbki: 07.06.2021r.
  - Miejsce pobrania próbki: Wodociąg Biała gm. Dobrzany – Biała 47 – budynek mieszkalny – zawór za wodomierzem głównym w łazience.
  - Zarządca urzędzeń wodociągowych: Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany.
  - Rodzaj kontroli: nadzór sanitarny PPIS w Stargardzie.

### Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie stwierdza przydatność wody do spożycia będącej źródłem zaopatrzenia miejscowości Biała gm. Dobrzany

Próbkę wody zbadano w zakresie parametrów: ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h, liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii Escherichia coli, liczba enterokoków kałowych, mętność, barwa, zapach, przewodność elektryczna, pH, smak, jon amonu, żelazo, mangan. Analiza wyników badania wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Zastępca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Stargardzie  
*E. Palusz*  
dr nauk med. Elżbieta Król-Pakulska

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej  
ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany
2. aa

Do wiadomości:

1. Burmistrz Dobrzan  
ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany (ePUAP)
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Stargardzie  
ul. Broniewskiego 1, 73-110 Stargard (ePUAP)