



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Czarnieckiego 34
73-110 Stargard
e- mail: psse.stargard@sanepid.gov.pl
www.gov.pl/web/psse-stargard

HK.903.1.136.2022

Stargard 20.06.2022r.

**Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego
- Szadzko gm. Dobrzany**

Na podstawie:

1. art. 4, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019r. poz.59 z późn. zm.),
2. § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294),
3. Sprawozdań z badań nr Sp/BM/PW/877Q/22, Spr/ŚR/K/1008-Q/22, Spr/ŚR/K/1009/22 i Spr/ŚR/K/1048-Q/22 wykonanych przez Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie nr akredytacji AB 515:
 - Data pobrania próbki: 25.05.2022r.
 - Miejsce pobrania próbki: Wodociąg Szadzko gm. Dobrzany – Szadzko 4 – budynek sklepu – zawór za wodomierzem głównym na zapleczu
 - Zarządca urządzeń wodociągowych: Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 14/2, 72-200 Nowogard
 - Rodzaj kontroli: nadzór sanitarny PPIS w Stargardzie

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie
stwierdza przydatność wody do spożycia będącej źródłem zaopatrzenia miejscowości
Szadzko i Odargowo gm. Dobrzany**

Próbkę wody zbadano w zakresie parametrów grupy A oraz grupy B. Analiza wyników badania wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz.2294).

**z upoważnienia
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Stargardzie**

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Stargardzie
Elżbieta Król-Pakulska
dr n. med. Elżbieta Król-Pakulska

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany
2. aa



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Czarnieckiego 34
73-110 Stargard
e- mail: psse.stargard@sanepid.gov.pl
www.gov.pl/web/psse-stargard

HK.903.1.149.2022

Stargard 23.06.2022r.

**Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego -
Kozy gm. Dobrzany**

Na podstawie:

1. art. 4, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 195 z późn. zm.),
2. § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294),
3. Sprawozdań z badań nr W/0/04/2022/490/FM/8 wykonanych przez Laboratorium Badawcze GBA POLSKA Sp. z o.o. (dawniej JARS S.A.) Member of GBA GROUP Łąjski ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo, nr akredytacji AB 1095:
 - Data pobrania próbek: 07.06.2022r.
 - Miejsca pobrania próbek: Wodociąg Kozy gm. Dobrzany – Kozy 28
 - Zarządca urządzeń wodociągowych: Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany
 - Rodzaj kontroli: kontrola wewnętrzna

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie
stwierdza przydatność wody do spożycia będącej źródłem zaopatrzenia
miejscowości Kozy i Dobrzany gm. Dobrzany.**

Próbki wody zbadano w zakresie parametrów grupy A i dodatkowo z grupy B (żelazo).
Analiza wyników badania wykazała zgodność z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

z upoważnienia
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Stargardzie

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Stargardzie

Elżbieta Król-Pakułska
dr n. med. Elżbieta Król-Pakułska

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach
ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany
2. aa



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Czarnieckiego 34
73-110 Stargard
e- mail: psse.stargard@sanepid.gov.pl
www.gov.pl/web/psse-stargard

HK.903.1.150.2022

Stargard 23.06.2022r.

**Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego -
Sierakowo gm. Dobrzany**

Na podstawie:

1. art. 4, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 195 z późn. zm.),
2. § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294),
3. Sprawozdań z badań nr W/0/04/2022/490/FM/7 wykonanych przez Laboratorium Badawcze GBA POLSKA Sp. z o.o. (dawniej JARS S.A.) Member of GBA GROUP Łąjski ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo, nr akredytacji AB 1095:
 - Data pobrania próbek: 07.06.2022r.
 - Miejsca pobrania próbek: Wodociąg Sierakowo gm. Dobrzany – Stacja Uzdatniania Wody Sierakowo
 - Zarządca urządzeń wodociągowych: Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany
 - Rodzaj kontroli: kontrola wewnętrzna

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie
stwierdza przydatność wody do spożycia będącej źródłem zaopatrzenia
miejscowości Sierakowo gm. Dobrzany.**

Próbki wody zbadano w zakresie parametrów grupy A i dodatkowo z grupy B (żelazo). Analiza wyników badania wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

z upoważnienia
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Stargardzie

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Stargardzie

E. Pakulska
dr n. med. Elżbieta Król-Pakulska

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach
ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany
2. aa



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Czarnieckiego 34
73-110 Stargard
e- mail: psse.stargard@sanepid.gov.pl
www.gov.pl/web/psse-stargard

HK.903.1.151.2022

Stargard 23.06.2022r.

**Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego -
Ognica gm. Dobrzany**

Na podstawie:

1. art. 4, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 195 z późn. zm.),
2. § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294),
3. Sprawozdań z badań nr W/0/04/2022/490/FM/9 wykonanych przez Laboratorium Badawcze GBA POLSKA Sp. z o.o. (dawniej JARS S.A.) Member of GBA GROUP Łajski ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo, nr akredytacji AB 1095:
 - Data pobrania próbek: 07.06.2022r.
 - Miejsca pobrania próbek: Wodociąg Ognica gm. Dobrzany – Stacja Uzdatniania Wody Ognica
 - Zarządca urządzeń wodociągowych: Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobznanach ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany
 - Rodzaj kontroli: kontrola wewnętrzna

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie
stwierdza przydatność wody do spożycia będącej źródłem zaopatrzenia
miejscowości Ognica, Błotno, Bytowo, Krzemień, Dolice i Grabnica gm. Dobrzany.**

Próbki wody zbadano w zakresie parametrów grupy A i dodatkowo z grupy B (żelazo). Analiza wyników badania wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

z upoważnienia
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Stargardzie

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Stargardzie

E. Pakulska
dr n. med. Elżbieta Król-Pakulska

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobznanach
ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany
2. aa



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

ul. Czarnieckiego 34

73-110 Stargard

e- mail: psse.stargard@sanepid.gov.pl

www.gov.pl/web/psse-stargard

HK.903.1.144.2022

Stargard 22.06.2022r.

**Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego
- Lutkowo gm. Dobrzany**

Na podstawie:

1. art. 4, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019r. poz.59 z późn. zm.),
2. § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294),
3. Sprawozdań z badań nr Sp/BM/PW/930Q/22, Spr/ŚR/K/1152-Q/22, Spr/ŚR/K/1153/22 wykonanych przez Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie nr akredytacji AB 515:
 - Data pobrania próbki: 06.06.2022r.
 - Miejsce pobrania próbki: Wodociąg Lutkowo gm. Dobrzany – Lutkowo 58 – budynek mieszkalny – zawór za wodomierzem głównym w kuchni
 - Zarządca urządzeń wodociągowych: Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 14/2, 72-200 Nowogard
 - Rodzaj kontroli: nadzór sanitarny PPIS w Stargardzie

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie
stwierdza przydatność wody do spożycia będącej źródłem zaopatrzenia miejscowości
Lutkowo, Mosina i Kępno gm. Dobrzany**

Próbkę wody zbadano w zakresie parametrów grupy A oraz grupy B. Analiza wyników badania wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz.2294).

**Z upoważnienia
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Stargardzie**

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Stargardzie
E. Pakulska
dr n. med. *Elżbieta Krol-Pakulska*

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany
2. aa



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Czarnieckiego 34
73-110 Stargard
e- mail: psse.stargard@sanepid.gov.pl
www.gov.pl/web/psse-stargard

HK.903.1.155.2022

Stargard 23.06.2022r.

**Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego
- Biała gm. Dobrzany**

Na podstawie:

1. art. 4, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019r. poz.59 z późn. zm.),
2. § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294),
3. Sprawozdań z badań nr Sp/BM/PW/980Q/22, Spr/ŚR/K/1223-Q/22 wykonanych przez Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Szczecinie nr akredytacji AB 515:
 - Data pobrania próbki: 13.06.2022r.
 - Miejsce pobrania próbki: Wodociąg Biała gm. Dobrzany – Biała budynek Stacji Uzdatniania Wody – zawór z wodą uzdatnioną wprowadzaną do sieci
 - Zarządca urządzeń wodociągowych: Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 14/2, 72-200 Nowogard
 - Rodzaj kontroli: nadzór sanitarny PPIS w Stargardzie

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie
stwierdza przydatność wody do spożycia będącej źródłem zaopatrzenia miejscowości
Biała gm. Dobrzany**

Próbkę wody zbadano w zakresie parametrów grupy A oraz z grupy B (enterokoki, jon amonu, żelazo, mangan). Analiza wyników badania wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz.2294).

z upoważnienia
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Stargardzie

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Stargardzie
E. Pakulska
dr n. med. Elżbieta Król-Pakulska

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany
2. aa



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

ul. Czarnieckiego 34

73-110 Stargard

e- mail: psse.stargard@sanepid.gov.pl

www.gov.pl/web/psse-stargard

ZGK Dobrzany

24. 06. 2022

WPLYNEŁO

HK.903.1.154.2022

Stargard 23.06.2022r.

(00)159007734335304165



**Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego
- Kozy gm. Dobrzany**

Na podstawie:

1. art. 4, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019r. poz.59 z późn. zm.),
2. § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294),
3. Sprawozdań z badań nr Sp/BM/PW/979Q/22, Spr/ŚR/K/1222-Q/22 wykonanych przez Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Szczecinie nr akredytacji AB 515:
 - Data pobrania próbki: 13.06.2022r.
 - Miejsce pobrania próbki: Wodociąg Kozy gm. Dobrzany – Kozy budynek Stacji Uzdatniania Wody
 - zawór z wodą uzdatnioną wprowadzaną do sieci
 - Zarządca urządzeń wodociągowych: Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 14/2, 72-200 Nowogard
 - Rodzaj kontroli: nadzór sanitarny PPIS w Stargardzie

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie
stwierdza przydatność wody do spożycia będącej źródłem zaopatrzenia miejscowości
Kozy i Dobrzany gm. Dobrzany**

Próbkę wody zbadano w zakresie parametrów grupy A oraz z grupy B (enterokoki, jon amonu, żelazo, mangan). Analiza wyników badania wykazała zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz.2294).

z upoważnienia
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Stargardzie

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Stargardzie


dr n. med. Elżbieta Król-Pakulska

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany
2. aa