

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 2095/19

ZLECENIODAWCA	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Dobrzanych Ul. Staszica 1; 73-130 Dobrzany		
Identyfikacja miejsca pobrania	SUW SIERAKOWO, punkt pobierania wody uzdatnionej – kurek.		
Rodzaj próbki	Woda do spożycia	Stan dostarczonej próbki	Bez zastrzeżeń
Rodzaj monitoringu	Badania własne		
Numer próbki	2095/19	Nr protokołu pobrania	1251/19
Data / godz. pobrania	13.09.2019 godz. 09.55	Data / godz. przyjęcia próbki	13.09.2019 godz. 14.15
Data rozpoczęcia badania	13.09.2019	Data zakończenia badania	16.09.2019
Próbki pobrano zgodnie z normą	PN-EN ISO 19458:2007 ^{A,Z}	Próbka pobrana i dostarczona przez:	Mariusz Olejnik / LabStar

WYNIKI BADANIA

Lp	Badany parametr	Metoda badawcza	Status	Jednostka	Wynik badania	Wymagania 1)	Parametr zgodny / niezgodny 2)
1.	Ogólna liczba kolonii w 22±2°C po 68±4 h	PN-EN ISO 6222:2004	A,Z	jtk/1 ml	Nie wykryto	100 ⁵⁾	zgodny

UWAGI:

„A”-metoda objęta zakresem akredytacji PCA ;

„Z”-metoda objęta systemem jakości, zatwierdzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie, nr Decyzji NHK-4100-1/408/1/19 z dnia 02.07.2019

1) Podstawa oceny zgodności z wymaganiami: Rozporządzenie Ministra Zdrowia Dz.U. poz. 2294 z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi.

2) Stwierdzenie zgodności zgodnie z pkt.2.3 ILAC-G8:03/2009 „Wytyczne dotyczące przedstawiania zgodności ze specyfikacją”. Stwierdzenie zgodności jest oparte na poziomie ufności 95% dla niepewności rozszerzonej .

5) Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: 100jtk/1ml w wodzie wprowadzonej do sieci wodociągowej; 200jtk/1ml w kranie konsumenta.

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.

Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

Sprawozdanie zawiera 1 ponumerowaną stronę.

Data sporządzenia sprawozdania:
16.09.2019

Imię i nazwisko oraz podpis osoby autoryzującej i zatwierdzającej sprawozdanie z badań:
Kierownik ds. Jakości / Joanna Olejnik

.....KONIEC SPRAWOZDANIA.....



SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 2096/19

ZLECENIODAWCA	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Dobrzanych Ul. Staszica 1; 73-130 Dobrzany		
Identyfikacja miejsca pobrania	Wodociąg Sierakowo, Sierakowo 13, budynek mieszkalny, kran w łazience.		
Rodzaj próbki	Woda do spożycia	Stan dostarczonej próbki	Bez zastrzeżeń
Rodzaj monitoringu	Badania własne		
Numer próbki	2096/19	Nr protokołu pobrania	1252/19
Data / godz. pobrania	13.09.2019 godz. 10.10	Data / godz. przyjęcia próbki	13.09.2019 godz. 14.15
Data rozpoczęcia badania	13.09.2019	Data zakończenia badania	16.09.2019
Próbki pobrano zgodnie z normą	PN-EN ISO 19458:2007 ^{AZ}	Próbka pobrana i dostarczona przez:	Mariusz Olejnik / LabStar

WYNIKI BADANIA

Lp	Badany parametr	Metoda badawcza	Status	Jednostka	Wynik badania	Wymagania 1)	Parametr zgodny / niezgodny 2)
1.	Ogólna liczba kolonii w 22±2°C po 68±4 h	PN-EN ISO 6222:2004	A,Z	jtk/1 ml	6 (4,9)	200 ⁵⁾	zgodny

UWAGI:

„A”-metoda objęta zakresem akredytacji PCA ;

„Z”-metoda objęta systemem jakości, zatwierdzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie, nr Decyzji NHK-4100-1/408/1/19 z dnia 02.07.2019

1) Podstawa oceny zgodności z wymaganiami: Rozporządzenie Ministra Zdrowia Dz.U. poz. 2294 z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi.

2) Stwierdzenie zgodności zgodnie z pkt.2.3 ILAC-G8:03/2009 „Wytyczne dotyczące przedstawiania zgodności ze specyfikacją”. Stwierdzenie zgodności jest oparte na poziomie ufności 95% dla niepewności rozszerzonej .

5) Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: 100jtk/1ml w wodzie wprowadzonej do sieci wodociągowej; 200jtk/1ml w kranie konsumenta.

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.

Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

Sprawozdanie zawiera 1 ponumerowaną stronę.

Data sporządzenia sprawozdania:
16.09.2019

Imię i nazwisko oraz podpis osoby autoryzującej i zatwierdzającej sprawozdanie z badań:
Kierownik ds. Jakości / Joanna Olejnik



.....KONIEC SPRAWOZDANIA.....